

Кондиционирование.

Для поддержания комфортной температуры в помещениях офиса в теплый период года запроектирована установка мультizonальной системы кондиционирования фирмы AUX. К одному наружному блоку подключены девять внутренних блоков кондиционера. Внутренние блоки могут работать как на охлаждение так и на нагрев воздуха. Отвод образующегося конденсата из поддона внутреннего блока предусмотрен встроенным дренажным насосом.

При подключении дренажного трубопровода кондиционера к системе трубопроводов удаления конденсата Д1 для предотвращения распространения запахов использовать гидравлический затвор (сифон).

Внутренние сети холодоснабжения монтируются из медных мягких труб.

Прокладку труб осуществить за подшивным потолком. Крепление осуществить к перекрытию по Серии 5.900-7.

Трубопровода системы холодоснабжения а также трубопровод дренажа покрыть трубчатой теплоизоляцией класса НГ толщиной 20мм.

Инв. N подл.	Подпись и дата	Взам. инв. N							Лист
									1.4
Изм.	Кол.уч.	Лист	НДок.	Подпись	Дата				