

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия материала	Завод – изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечания
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Санитарнотехническое оборудование							
	Умывальник керамический со смесителем	ГОСТ 30493-96			шт.	1		
	Мойка стальная со смесителем	ГОСТ 25809-96			шт.	2		
	Жироуловитель	EVO STOK 1-80			шт.	2		
	Сололифт Grundfos Sololift2 C-3				шт.	3		
	B1							
	T = 15 °C, P _{раб} =0,6 МПа, P _{исп} = 0,75МПа							
	Кран шаровой муфтовый проходной dy15				шт	5		
	Труба из сшитого полиэтилена REHAU RAUTITAN flex D=20x2,8мм				пм	40		
	Счетчик холодной воды dy15			ITELMA WFW20	шт	1		расходомерный узел
	Фильтр сетчатый dy15				шт	1		расходомерный узел
	Клапан обратный dy15				шт	1		расходомерный узел
	T3							
	T = 60 °C, P _{раб} =0,3 МПа, P _{исп} = 0,375МПа							
	Кран шаровой муфтовый проходной dy15				шт	5		
	Труба из сшитого полиэтилена REHAU RAUTITAN flex D=20x2,8мм				пм	37		
	Счетчик горячей воды dy15			ITELMA WFW20	шт	1		расходомерный узел
	Фильтр сетчатый dy15				шт	1		расходомерный узел
	Клапан обратный dy15				шт	1		расходомерный узел
	Изоляция по типу " K-FLEX ECO"	φ22		K-FLEX	пм	37		

Взам. инв. №
Подпись и дата
Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата			
Разработал								
Проверил								
Н.контр								
						Водоснабжение и канализация		
						Стадия	Лист	Листов
						Р	1	2
						Спецификация оборудования, изделий и материалов		